

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 24.04.2024 № 43240041000110393371

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20465459>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«07» июня 2024 г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57 «Святки» города Кирова (сокращенное название – МКДОУ № 57 «Святки»), ИНН 4348034126, ОГРН 1034316536430

по адресам: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А;

610027, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская 42/3.

(объект контроля – дошкольное образование, категория риска- чрезвычайно высокий риск)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):

610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А;

610027, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская 42/3.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «03» июня 2024г.

по «07» июня 2024г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023 № 43-20-09/03-26-2023
с «03» июня 2024г.
по «07» июня 2024г.

5. Профилактический визит проведен:

1) Главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Колотовой Полиной Сергеевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация

Экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г.; аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.07.2015г.).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Алалыкина Лада Геннадьевна — заведующий МКДОУ № 57 «Святки».
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр, отбор проб (образцов) и истребование документов в следующие сроки:

« 03 » июня 2024 г., с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

2) испытание (экспертиза)

в следующие сроки:

с « 03 » июня 2024 г.,

по « 07 » июня 2024 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица;
- личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров и гигиенического обучения (списки сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты поступления на работу);

- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;
- сведения по организации раннего выявления туберкулеза (туберкулинодиагностика) у воспитанников дошкольной образовательной организации (списки детей с датами проведения пробы Манту в 2023-2024 году; списки детей, направленных по результатам туберкулинодиагностики на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию с датами направления и сведениями о получении заключения фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом; сведения (заключение фтизиатра) об отсутствии заболевания туберкулезом у детей, которым в 2023-2024 году не проводилась проба Манту в установленные сроки;
- основное (организованное) меню, утвержденное руководителем дошкольной организации;
- технологические карты готовых блюд, указанные в меню;
- сведения о количественном составе детей по группам с указанием площади помещений игровых согласно техническому паспорту здания;
- документы, подтверждающие организацию безопасного и качественного обеспечения питьевого режима воспитанников (график смены кипяченой воды).

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МКДОУ №57 «Святки» осуществляет образовательную деятельность, основной вид деятельности код ОКВЭД 85.11 Дошкольное образование. Учреждение расположено в двух двухэтажных отдельно стоящих корпусах. МКДОУ №57 «Святки» осуществляет деятельность по адресам: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А; ул. Красноармейская 42/3.

МКДОУ №57 «Святки» функционирует 11 групп. Списочный состав воспитанников составляет 260 детей. На каждую группу приходится по 2 воспитателя и 1 помощнику воспитателя. Все группы оснащены: групповыми помещениями для игр, спальными помещениями, раздевальными помещениями, буфетными комнатами, туалетными комнатами.

Территория дошкольного учреждения ограждена забором, на территории размещено 10 игровых площадок, оборудованные теневыми навесами и строится одна площадка с теневым навесом для 11 группы.

Отопление центральное. Водоснабжение централизованное холодное и горячее. Канализация центральная. Вентиляции естественная через форточки.

Ежедневный утренний прием детей, термометрия проводится воспитателем группы. После перенесенного заболевания детей принимают в детский сад при наличии справки с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

В МКДОУ №57 «Святки» туберкулинодиагностика детям проводится в соответствии с санитарным законодательством, по результатам реакции Манту законным представителям выдается направление на консультацию к врачу-фтизиатру. Дети, имеющие вакцинацию от туберкулеза, но по причине отказа родителей не проводилась

туберкулинодиагностика, допущены в дошкольное образовательное учреждение при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

Во всех помещениях проводится регулярное проветривание, согласно графику, во время отсутствия детей. Бесконтактные термометры имеются во всех групповых.

Текущая и генеральная уборка проводится в соответствии с составленным графиком. Для текущей уборки в групповых, используются моющие и дезинфицирующие средства («Ника Экстра М Профи»), в соответствии с инструкциями. Для генеральной уборки используются дезинфицирующие средства: «Ника хлор», «Ника Экстра М Профи». Уборочный инвентарь промаркирован.

Пищеблок имеется в каждом корпусе и расположен на 1 этажах обоих корпусов. Пищевые продукты имеют удовлетворительные сроки годности и хранятся в соответствии с условиями хранения. Пищеблок оборудован технологическим, холодильным оборудованием, оборудование установлено по поточности технологического процесса, в рабочем состоянии. Не хватает морозильных камер для хранения продукции.

Кухонный инвентарь (доски и ножи) промаркирован. Посуда для приготовления пищи выполнена из нержавеющей стали. Обработку яйца проводят в промаркированных для этих целей емкостях.

Мытье посуды в групповых ячейках осуществляется механизированным способом при температуре 90°C.

Суточные пробы хранятся в течение 48 часов в банках с плотно закрывающимися крышками, все пробы промаркированы с указанием приема пищи и датой отбора.

— 03.06.2024г в ходе осмотра помещений установлено, что не горят лампы:

- в группе «Загадка»: 3 лампы - в спальней;
- в группе «Слободушка»: 2 лампы - в спальней;
- в группе «Затейники»: 7 ламп - в спальней;
- в группе «Прялочка»: 6 ламп - в спальней;
- в группе «Сказка»: 1 лампа - в спальней, 1 лампа - в раздевалке;
- в группе «Щедрики»: 2 лампы - в спальней;
- в группе «Кудесники»: 1 лампа - в раздевалке;
- в группе «Подаринки»: 1 лампа - в туалете, 2 лампы в спальней;
- в группе «Гусарики»: 1 лампа - в раздевалке, 1 лампа - в спальней;
- в музыкальном зале не горит 1 лампа;

что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(далее- СП 2.4.3648-20).

— 03.06.2024г в ходе осмотра помещений установлено, что лампы имеют разное свечение в группах: «Загадка» (спальная), «Слободушка» (раздевалка, спальная), «Прялочка» (раздевалка), «Потешки» (раздевалка, спальная), что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

— 03.06.2024г в ходе осмотра помещений установлено, что на внутренней отделке помещений имеются дефекты (несоответствия) на складе сыпучих продуктов 2 корпуса (стена, потолок); в холодном цехе 2 корпуса (стена); в овощном цехе 2 корпуса (стена); в общем коридоре, в холлах лестничных маршей 1 и 2 корпусов (потолок, стена); в музее «Горенка» (потолок, пол, труба); в следующих групповых ячейках: в группе «Загадка» - спальная (потолок, стена); в группе «Слободушка» - игровая (стена); в группе «Затейники» - спальная (потолок, стена), раздевалка (потолок); в группе «Сказка» - спальная (стена), туалет (потолок); в группе «Щедрики» - игровая (стена); в группе «Кудесники» - игровая (потолок); в группе «Веселинки» - спальная (стена), туалет (стена); в группе «Подаринки» - раздевалка (стена), что затрудняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

– 03.06.2024г в ходе осмотра помещений установлено, покрытие мебели имеет дефекты: в раздевалке группы «Загадка» (скамейки), в спальня группы «Затейники» (стулья воспитателей), что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

– 03.06.2024г в ходе осмотра территории детского сада МКДОУ №57 «Святки» установлено, что отсутствует (пришло в негодность) полимерное или натуральное покрытие на площадке 11 группы, группы «Щедрики», физкультурной площадки (частично), что не соответствует требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

– Покрытие дорожек на собственной территории детского сада к прогулочным площадкам групповых ячеек имеет дефекты, что нарушает требования п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.

– В складском помещении пищеблока 2 корпуса не обеспечивается поточность технологического процесса в связи с недостаточностью низкотемпературного оборудования, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

– 03.06.2024г в ходе осмотра помещений установлено, что в группах «Потешки», «Прялочка», а также на пищеблоке 1 и 2 корпусов отсутствуют (сломаны) водонагревающие устройства, что не соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертного заключения от 06.06.2024г. № 09-876-2024-ГЗ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»:

на одного сотрудника-совместителя (Кропотин Г.В.) медицинская книжка не предоставлена, что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20. Отсутствуют данные о вакцинации против кори у 1 сотрудника Джолболбиева А.А., 1982 г.р., что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Нарушение частично устранено в ходе проведения профилактического визита: предоставлена копия медицинской книжки Кропотина Г.В. с указанием прохождения аккредитации сотрудника.

Согласно экспертного заключения от 05.06.2024г. № 10-880-2024-ГЗ и Протокола отбора проб (образцов) №326.1 от 03.06.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»:

по результатам исследованных смывов на БГКП в МКДОУ Детский сад № 57 «Святки» г. Кирова по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 42/3 - мытье посуды не соответствует требованиям п/п 1) п. 126 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 2.4.6.2, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

В ходе профилактического визита проведены отбор проб, испытаний (экспертиз), инструментальные обследования (измерения):

- по 1 пробе питьевой воды на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5.- ОМЧ, ОКБ, колифаги) по адресам: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А; ул. Красноармейская 42/3;

- по 10 смывов на БГКП (по 5 смывов в группе и на пищеблоке) по адресам: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А; ул. Красноармейская 42/3;

- по 1 пробе питьевой воды на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)


безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.3. – общая минерализация, жесткость общая, водородный показатель) по адресам: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А; ул. Красноармейская 42/3;
- по 5 смылов на гельминты (туалетная группы) по адресам: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А; ул. Красноармейская 42/3.

Пробы воды и паразитологические показатели соответствуют гигиеническим нормативам (протоколы прилагаются).

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 03.06.2024;
- протокол лабораторных испытаний № 40039.1-40048.1 от 05.06.2024, №40024.1-40033.1 от 04.06.2024, № 40049.1-40053.1 от 05.06.2024, №40034.1-40038.1 от 05.06.2024;
- протоколы испытаний № 43-01/09424-24 от 05.06.2024, № 43-01/09427-24 от 05.06.2024;
- экспертные заключения от 06.06.2024г. № 09-876-2024-ГЗ, от 05.06.2024 № 10-880-2024-ГЗ;
- предписания об устранении выявленных нарушений № 218, № 219 от 07.06.2024.

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора


(подпись)

П.С. Колотова

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/ о направлении акта

Ознакомлен:

07.06.2024
(дата, время)


(Подпись)

заведующий
(должность)

Александров
(ФИО)

Отказался от ознакомления:

(дата, время)

(Подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством контролируемого лица направлен на адрес электронной почты dou57kirovedu.ru

« » 20 г.

(подпись)

/ (Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

07.06.2024

№ 219

При проведении профилактического визита в отношении Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Святки» города Кирова (сокращенное название – МКДОУ № 57 «Святки»), расположенного по адресам: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А; 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская 42/3 и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 07.06.2024, выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить прохождение вакцинации против кори с последующим внесением сведений в личную медицинскую книжку у 1 сотрудника: Джолболбиева А.А., 1982 г.р., в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.12.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Святки» города Кирова, юридический адрес: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде любым доступным способом в срок **01.12.2024** по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора



П.С. Колотова

Копию настоящего предписания получил: « 08 » 06 2024г.

Заведующий
(должностное лицо)

(подпись)

(Ф.И.О)

Предписание в соответствии с ходатайством направлено контролируемому лицу по адресу электронной почты dou57@kirovedu.ru



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

07.06.2024

№ 218

При проведении профилактического визита в отношении Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Святки» города Кирова (сокращенное название – МКДОУ № 57 «Святки»), расположенного по адресам: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А; 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская 42/3 и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 07.06.2024, выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. С целью устранения дефектов (несоответствия) внутренней отделки провести косметический ремонт с использованием материалов, допускающих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.2, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20) на складе сыпучих продуктов 2 корпуса (стена, потолок); в холодном цехе 2 корпуса (стена); в овощном цехе 2 корпуса (стена); в общем коридоре, в холлах лестничных маршей 1 и 2 корпусов (потолок, стена); в музее «Горенка» (потолок, пол, труба); в следующих групповых ячейках: в группе «Загадка» - спальная (потолок, стена); в группе «Слободушка» - игровая (стена); в группе «Затейники» - спальная (потолок, стена), раздевалка (потолок); в группе «Сказка» - спальная (стена), туалет (потолок); в группе «Щедрики» - игровая (стена); в группе «Кудесники» - игровая (потолок); в группе «Веселинки» - спальная (стена), туалет (стена); в группе «Подаринки» - раздевалка (стена).

2. Обеспечить использование мебели: в раздевалке группы «Загадка» (скамейки), в спальней группы «Затейники» (стулья воспитателей), имеющей покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

3. Обеспечить использование ламп с одинаковым световым излучением в группах: «Загадка» (спальная), «Слободушка» (раздевалка, спальная), «Прялочка» (раздевалка), «Потешки» (раздевалка, спальная) в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

4. Обеспечить замену неисправных источников искусственного освещения (нерабочих ламп) в группах: «Загадка» (спальная); «Слободушка» (спальная); «Затейники» (спальная); «Прялочка» (спальная); «Сказка» (спальная, раздевалка); «Щедрики» (спальная); «Кудесники» (раздевалка); «Подаринки» (туалет, спальная); «Гусарики» (раздевалка, спальная); в музыкальном зале в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 (обеспечить замену неисправных источников освещения).

5. Обеспечить спортивные и игровые площадки (площадка 11 группы, группы «Щедрики», физкультурной площадки (частично)) полимерным или натуральным покрытием в соответствии с требованиями п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

6. Устранить на территории детского сада дефекты покрытия дорожек к прогулочным площадкам групповых ячеек в соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.

7. Обеспечить складское помещение пищеблока 2 корпуса по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская 42/3 холодильным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами в целях соблюдения условий хранения пищевой продукции в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

8. Обеспечить групповые ячейки: «Потешки», «Прялочка»; пищеблоки 1 и 2 корпусов по адресам: Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А, ул. Красноармейская 42/3 водонагревающими устройствами в соответствии с требованиями п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

9. Обеспечить соблюдение режима мытья и обеззараживания посуды на пищеблоке корпуса по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская 42/3 в соответствии с требованиями п/п 1) п. 126 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 2.4.6.2, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 31.07.2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Святки» города Кирова, юридический адрес: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 124А.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде любым доступным способом в срок **31.07.2025** по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора



П.С. Колотова

Копию настоящего предписания получить: « 04 » 06 2024г.

Засведомил
(должностное лицо)

(подпись)

(Ф.И.О)

Предписание в соответствии с ходатайством направлено контролируемому лицу по адресу электронной почты dou57@kirovedu.ru